

1. Informuję że odpowiedzi na pytania 1 i 2 znajdują się w SIWZ.
2. W odpowiedzi na pytanie nr 3, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sposobu zabezpieczenia linii gazowej tj. na rury ochronne dwudzielne z PCV $\varnothing$ 160mm.