



Odpowiedzi na zapytania do Zamawiającego dot. projektu „Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw na działce 528 w Krzęcinie”

1. Zgodnie z projektem budowlanym nową nawierzchnię piaskową (frakcja 0,2 - 2 mm ?) należy wykonać pod urządzenia placu zabaw, siłownia stawiamy na istniejącym gruncie. Co z podłożem pod strefę relaksu?

Odp. Zgodnie z przedmiarem robót.

2. Czy istniejące nawierzchnie pod siłownię i wokół istniejących piaskownic wymagają rewitalizacji - odnowienia - jeśli tak to w jakim zakresie?

Odp. Zgodnie z przedmiarem robót.

3. Czy posiadają Państwo przedmiar robót? Jeśli nie, proszę o podanie powierzchni pod siłownię zewnętrzną i pod strefę relaksu?

Odp. Przedmiar robót dołączony zostanie jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.

4. W projekcie zagospodarowania terenu są 3 szt. kosze na śmieci, a w projekcie budowlanym 2 szt. jaka ma być ilość koszy?

Odp. 2 szt. koszy na śmieci.

5. Jakie dokumenty wymagają Państwo do odbioru całkowitego inwestycji?

Odp. Inwestycja kontrolowana będzie na każdym etapie realizacji. Do odbioru wymaga się m.in. certyfikatów montowanych urządzeń, karta gwarancyjna.

6. Czy do wykonania nasadzenia można użyć KLON POSPOLITY ROYAL RED, wysokość całkowita : około 150-180 cm, wysokość szczepienia 120-140 cm wiek około 2 lat?

Odp. Inwestor wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

7. Czy ogrodzenie placu zabaw można zastąpić ogrodzeniem systemowym panelowym o wysokości 1,23 i drucie fi 4?

Odp. Zgodnie z projektem ogrodzenie powinno zostać wykonane z siatki stalowej w ramach z kątownika o wysokości 1,00m na słupach stalowych o rozstawie 2,00m



obsadzonych w fundamentach punktowych. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie proszkowe.

Załącznik:

- 1) Przedmiar robót inwestycyjnych.

Opracował:

STANOWISKO
ds. rolnictwa, dróg
i gospodarki nieruchomościami
Maciej Radomiak
Maciej Radomiak

Gmina Krzęcin
ul. Tylna 7
73-231 Krzęcin
tel./fax 095 765 52 13
NIP 5941528641, REGON 210966987

Zatwierdził:

WÓJT
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz