

Choszczno, 15.10.2020 r.

CIVIL PLAN Biuro Projektowe
Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59c/14
72-200 Nowogard

Dotyczy: warunki techniczne oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Zakładowej w miejscowości Granowo, gm. Krzęcin

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.10.2020r. dotyczące uzgodnienia planu sytuacyjnego projektowanej drogi z obrębem ul. Zakładowej w Granowie informuję, że planowane zamierzenie koliduje z istniejącą czynną infrastrukturą teletechniczną (światłowodową) eksploatowaną przez operatora telekomunikacyjnego E-CHO Sp. z o.o. (zwanego dalej E-CHO). W związku z tym należy na koszt naruszającego stan istniejący opracować projekt i wykonać przełożenie oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. W obrębie przebudowanej drogi i projektowanego chodnika oraz zjazdów znajduje się teletechniczna (światłowodowa) składająca się z wiązki mikrorurerek o średnicy 12mm oraz 7mm. W mikrorurce 12mm zainstalowany jest kabel światłowodowy OTK 12j. W mikrorurkach 7mm zainstalowany jest kabel OTK 2j.
2. Sieć teletechniczna powinna być ułożona na głębokości co najmniej 70cm. W przypadku niwelacji terenu, należy zagłębić wiązkę mikrokanalizacji na odpowiednią głębokość, układając co najmniej 20cm nad wiązką telekomunikacyjną taśmę ostrzegawczą o szerokości co najmniej 10cm
3. Sieć teletechniczną należy zabezpieczyć z miejscach kolizji na całej długości rurą dwudzielną typu AROT o średnicy 120mm
4. Studnię teletechniczną SKR-1, występującą w obrębie przebudowanego obszaru, należy podnieść do wysokości wybudowanego chodnika.
5. Wskazana infrastruktura telekomunikacyjna jest czynna i eksploatowana przez E-CHO. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami).

6. Wykonywanie prac na sieci E-CHO bez zgłoszenia jest naruszeniem własności E-CHO i będzie zgłaszane organom ścigania.
7. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.
8. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z E-CHO a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do E-CHO, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci).
9. Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela E-CHO; oraz inspektora nadzoru.
10. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji wykonawczej.
11. Roboty budowlano - montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednocześnie do prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:
 - a. NEONUS Sp. z o.o. (ul. Jagiełły 40, 73-200 Choszczno tel. 662 247 268), która kompleksowo prowadzi zadania inwestycyjne dla potrzeby E-CHO Sp. z o.o., posiada odpowiednie doświadczenie i wysoką jakość prowadzonych robót
 - b. ENSO Sp. J. (ul. Derdowskiego 8, 71-178 Szczecin, tel. 695 359 052), która prowadzi zadania inwestycyjne dla potrzeby E-CHO Sp. z o.o., posiada odpowiednie doświadczenie i wysoką jakość prowadzonych robót
12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, E-CHO obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez E-CHO umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
13. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do E-CHO prace w strefie sieci telekomunikacyjnej minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót.
14. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wysłanie wniosku o nadzór właścicielski na adres: biuro@e-cho.pl. Po złożeniu wniosku przedstawiciele E-CHO oraz Inwestora sporządzą protokół przekazania infrastruktury do przebudowy.

15. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury E-CHO należy zgłosić do odbioru co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
16. Inwestor po zakończeniu robót zwróci E-CHO przebudowaną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaze:
 - a. Komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej lub elektronicznej w formacie pdf.
 - b. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury teletechnicznej potwierdzone przez geodetę i określony termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego. Kopię mapy zasadniczej uwzględniającą dokonane zmiany, w formie papierowej lub elektronicznej (format *.dwg), należy dostarczyć do Biura Spółki w Choszczynie przy ul. Rynek 2
 - c. Z czynności przekazania infrastruktury zostanie sporządzony protokół odbioru technicznego.
 - d. Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela E-CHO
17. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do E-CHO o wystawienie nowych.
18. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla E-CHO gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru prac pomiędzy Inwestorem a E-CHO.
19. W fazie związanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczności udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Panem Sewerynem Szymczakiem, tel. +48 505 00 24 24
20. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej E-CHO Sp. z o.o. w trakcie prowadzonych robót, numer telefonu alarmowego: +48 95 715 90 00 lub +48 516 166 169

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębna korespondencją.

Prowadzący sprawę:
Seweryn Szymczak.
Tel. 505002424
e-mail: seweryn@e-cho.pl

Z poważaniem
Seweryn Szymczak

Seweryn Szymczak
Inwestor