

Pytanie nr 1:

1. Prosimy o załączeniu uzgodnień branżowych z sieciami: wodociągowymi, sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi i gazowymi.
2. Prosimy o określenie koloru kostek na chodniku wjazdach i drodze dojazdowej do cmentarza.
3. Na przekrojach konstrukcyjnych droga istniejąca do frezowania ma wpisaną taką samą konstrukcję jak droga na poszerzeniu. Prosimy o doprecyzowanie jaka konstrukcja ma być na drodze istniejącej i tym samym zmianę opisu na przekrojach konstrukcyjnych.
4. Po wizji lokalnej Wykonawca ocenia, że ogrodzenie do przestawienia jest w stanie bardzo słabym wymagającym wymiany. Prosimy o informacje czy ogrodzenie będzie jedynie przestawiane czy należy wycenić je jako nowe.
5. Czy Zamawiający posiada tymczasową organizację ruchu na czas budowy. Jeżeli tak prosimy o załączenie.
6. Czy zamawiający posiada projekt stałej organizacji ruchu. Jeżeli tak prosimy o załączenie.
7. Prosimy Zamawiającego o skorygowanie i jednoznaczne wskazanie rozliczenia w rozdziale I pkt 11 SWZ.
8. Ze względu na elektroniczną formę oferty, co za tym idzie strony nie będą kolejno ponumerowane jak to miało miejsce w ofercie „papierowej” prosimy o usunięcie zapisów pkt 6 formularza oferty.

6. Oferta została złożona na zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

9. Dotyczy załącznika nr 12 oświadczenie RODO

Prosimy o potwierdzenie iż Wykonawca do oferty **nie załącza** wypełnionego załącznika nr 12 do SWZ (oświadczenie RODO).

Czy ww. dokument należy złożyć na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź nr 1:

Ad 1 W załączeniu Zamawiający przesyła wnioskowane uzgodnienia.

Ad 2 Zgodnie załączoną specyfikacją w dziale D.05.03.023a w pkt 2.2.1 określono kolor kostki brukowej drogi dojazdowej do cmentarza jako kolor szary betonowy podstawowy, natomiast kolor kostki ciągów chodnikowych Zamawiający ustala w kolorze podstawowy czerwony.

Ad 3 Na istniejącej nawierzchni należy zastosować konstrukcję drogi zgodnie z opisem:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm,
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W min. gr. 6 cm,
- frezowanie korygujące istniejącą nawierzchni,
- istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego,

W załączniku przesyłam poprawiony przekrój konstrukcyjny.

Ad 4 wskazane ogrodzenie będzie przestawiane przez Wykonawcę

Ad 5 Zamawiający nie posiada tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Ad 6 Zamawiający w załączeniu przesyła projekt stałej organizacji ruchu.

Ad 7 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Ponadto Rozdział II pkt 12 ppkt 5 stanowi iż, rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ad 8 Zamawiający nie wymaga numeracji złożonego formularza oferty.

W takim przypadku proszę o przekreślenie ww. zapisu.

~~6. Oferta została złożona na zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr~~

Ad 9 W Rozdziale II Dokumenty składane razem z ofertą, pkt 9 h) Zamawiający określa Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 12 do SWZ) - w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie: spełnienia wymogów RODO i podwykonawców.

Z zastrzeżeniem zawartym w załączniku nr 12:

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Pytanie nr 2:

1. Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opinię geotechniczną oraz informację do jakiej grupy nośności zostało zakwalifikowane podłoże gruntowe na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź nr 2:

Ad 1 zamawiający w załączeniu przesyła wnioskowane dokumenty.