ZPOŚGK.6220.13.11.2022.AK Krzęcin, dn. 7 marca 2023 r.

Decyzja Nr 13/2022

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach odziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Kluczniok działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Spółkę SIG PV 44 Sp. z o.o. pl. z siedziba przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, działając w oparciu o następujące dokumenty:

1)Karta informacyjna przedsięwzięcia,

2)Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, znak: ZNS.9022.2.1.46.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

3)Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, znak: WONS-4220.514.2022.BO z dnia 22 grudnia 2022 r.

4)Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, znak: SZ.ZZŚ.3.4360.188.2022.OS z dnia 14 grudnia 2022 r.

orzekam:

I. Stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz chroniące środowisko gruntowo-wodne:

a) prace budowlane i montażowe należy prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. w godzinach 6:00-22:00,
b) w trakcie prac budowlanych zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt, prowadzić regularne przeglądy ww. miejsc pod kątem obecności w nich zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierząt, bezzwłocznie je odłowić i przenieść poza teren inwestycji, w miejsce o podobnych warunkach siedliskowych. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić kontrole pod kątem obecności zwierząt.
c) zachować możliwie największe odstępy pomiędzy rzędami paneli minimum 5 m,
d) w celu umożliwienia swobodnej migracji drobnym zwierzętom, przedmiotowy teren należy ogrodzić, zachowując prześwit szerokości minimum 20 cm między ogrodzeniem a powierzchnią gruntu. Krawędzie ogrodzenia powinny posiadać pełen splot siatki z zamkniętymi oczkami, co wykluczy możliwość kaleczenia zwierząt,
e) do obsiewania powierzchni pod panelami wykorzystać gatunki rodzime roślin zielonych, w szczególności uwzględniając gatunki roślin miododajnych,
f) w przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny, czynności te wykonywać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzenia braku stanowisk lęgowych. Wykaszanie należy rozpocząć od środkowej i prowadzić w kierunku zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej,
g) na etapie eksploatacji nie stosować środków chemicznych ograniczających wzrost roślin oraz elektronicznego systemu płoszenia zwierząt, a do mycia instalacji wykorzystywać czystą wodę, bez dodatku jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów,
h) ogrodzenie oraz obiekty kubaturowe pomalować w odcieniach szarości, brązu lub zieleni w celu zmniejszenia widoczności przedsięwzięcia w krajobrazie,
i) terenu farmy fotowoltaicznej w nocy nie oświetlać światłem,
j) w trakcie budowy należy korzystać z maszyn, urządzeń oraz pojazdów sprawnych technicznie,
k) podczas trwania prac budowlanych należy nie dopuścić do przedostania się wód powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn, urządzeń i środków transportu oraz innych substancji szkodliwych, natomiast w przypadku wycieku tych

substancji należy zastosować sorbent lub płyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych a zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwienia,

l) podłoże zaplecza budowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn, a w miejsca przeznaczone do składowania substancji podatnych na przenikanie do gleby należy położyć materiały izolacyjne,

m) inwestycję w fazie budowy, jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji.

n) dla zachowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody

o) właściciel gruntu nie może m.in. zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

p) w przypadku uszkodzenia urządzeń wodnych przy wykonywaniu prac ziemnych Inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowych funkcji tych urządzeń,

q) w przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,

r) prace wymagające odwodnienia wykopów powinny być zrealizowane, w jak najkrótszym terminie,

s) w trakcie budowy należy korzystać z maszyn, urządzeń oraz pojazdów sprawnych technicznie,

t) podczas trwania prac budowlanych należy nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn, urządzeń i środków transportu oraz innych substancji szkodliwych, natomiast w przypadku wycieku tych substancji należy zastosować sorbent lub płyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwienia,

u) podłoże zaplecza budowy należy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn oraz środków transportu, a w miejsca przeznaczone do składowania substancji podatnych na przenikanie do gleby należy położyć materiały izolacyjne,

v) inwestycję w fazie budowy, jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenia stanu wód, przy zastosowaniu środków (procedur i technologii) zapobiegających rozprzestrzenianiu się i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcje jej realizacji.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia będącą załącznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2022 r. spółka SIG PV 44 Sp. z o.o. z siedzibą pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 128/2 obręb Nowy Klukom gmina Krzęcin.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu rozstrzyga organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toku postępowania.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Wójt Gminy Krzęcin.

Mając powyższe na uwadze, po stwierdzeniu kompletności wniosku, Wójt Gminy Krzęcin w dniu 7 grudnia 2022 r. pismem znak: ZPOŚGK.I.6220.13.2.2022.AK wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 63 ust 1 i art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie oraz Dyrektora Zarządu Zlewnie w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Mając powyższe na uwadze, Wójt Gminy Krzęcin jako organ prowadzący postępowanie, dnia 7 grudnia 2022 r. wystąpił do w/w organów z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, określenia zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, w swej opinii z dnia 20 grudnia 2022 r. znak ZNS. 9022.2.1.46.2022 uznał, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W uzasadnieniu organ sanitarny wskazał, iż zachowanie warunków podanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia podczas budowy i eksploatacji inwestycji nie będzie uciążliwe dla mieszkańców i zdrowia ludzi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów pismem znak: SZ.ZZŚ.3.4360.188.2022.OS wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki realizacji przedsięwzięcie chroniące środowisko gruntowo-wodne.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, postanowieniem znak: WONS.4220.514.2022.BO z dnia 22 grudnia 2022 r. wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Dnia 18 stycznia 2023 r. pismem znak. ZPOŚGK.I.6220.13.10.2022.AK organ stosownie do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

powiadomił strony postępowania poprzez obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W trakcie przeprowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

W toku przeprowadzonego postępowania, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę opinie wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Wśród rozpatrywanych uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Planowana inwestycja będzie polegała na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub wolnostojących elektrowni fotowoltaicznych łącznej mocy do 19 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowanych etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 128/2 obręb Nowy Klukom.

2. Farma fotowoltaiczna będzie składać się z następujących elementów: konstrukcji wsporczych, modułów fotowoltaicznych, falowników, linii kablowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, stacji transformatorowych, magazynów energii, trackerów, przyłączeń energetycznych, systemu monitoringu, ogrodzenia oraz pozostałych elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania inwestycji.

3. Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 16,9999 ha, natomiast na potrzeby przedsięwzięcia zostanie zagospodarowana powierzchnia do ok. 13,95 ha. To tereny gruntów ornych sklasyfikowanych jako RIV, które są aktualnie użytkowane rolniczo. Z

zagospodarowania wyłączono gleby pochodzenia organicznego oraz grunty klasy RI, II,III. W sąsiedztwie badanego terenu również występują grunty orne oraz lasy.

4. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest aktualnie objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. W związku z podjęciem działań inwestycyjnych, mogą pojawić się niewielkie uciążliwości dla środowiska, przejawiające się niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisją hałasu do środowiska oraz emisją odpadów, jednak charakter i zakres inwestycji wskazują, iż będą to oddziaływania lokalne, krótkotrwałe, które ustaną po zrealizowaniu inwestycji. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana z emisją spalin oraz unoszeniem pyłów co jest charakterystyczne dla etapu budowy. Zastosowane w fazie realizacji inwestycji maszyny będą sprawne technicznie, jak również będą spełniać obowiązujące normy w zakresie emisji spalin. W związku z powyższym, jak również uwzględniając niewielki zakres prac, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko związanego z emisją zanieczyszczeń do powietrza. Wpływ na klimat akustyczny będzie występował jedynie w czasie montażu (lub ewentualnej likwidacji) paneli fotowoltaicznych związany będzie z pracą sprzętu budowlanego (koparka, zagęszczarka, palownica) i pojazdów transportujących elementy instalacji. W celu ograniczenia emisji hałasu maszyny i urządzenia będą uruchamiane jedynie okresowo w zależności od potrzeb wynikających z procesu montażu instalacji. W związku z niewielką emisją hałasu oraz przyjętymi rozwiązaniami, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w tym zakresie.

6. Podczas realizacji instalacji fotowoltaicznych wykorzystywane będą gotowe prefabrykaty i elementy składowe. W fazie budowy planowana inwestycja będzie źródłem odpadów, ścieków, emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu i wibracji do środowiska. Powstające odpady będą zbierane selektywnie i magazynowane w miejscach do tego przeznaczonych i przekazywane uprawnionym podmiotom. Ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych toaletach i wywożone za pośrednictwem specjalistycznych firm.

7. Eksploatacja farmy fotowoltaicznej będzie związana z minimalną emisją zanieczyszczeń do atmosfery, która będzie wynikać z konieczności utrzymania paneli w dobrym stanie, co wiązać się będzie z ewentualnymi dojazdami aut serwisowych. Ponadto instalacja będzie źródłem pola elektrycznego i magnetycznego oraz hałasu do środowiska. Źródłem powyższych emisji będą transformatory i inwertery. Transformatory będą montowane wewnątrz stacji transformatorowej, co pozytywnie wpłynie na redukcję hałasu słyszalnego poza stacją

kontenerową. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce o nr ewid. 59 obręb Nowy Klukom w odległości ok. 840 m od planowanej inwestycji. Jest to odległość, która zapewni dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej. Panele fotowoltaiczne pozbawione będą systemu mechanicznego chłodzenia, co oznacza, że nie będzie dołączona do nich instalacja, która mogłaby dodatkowo generować hałas z inwestycji. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w postaci kilku mniejszych instalacji, inwestor dopuszcza możliwość etapowania inwestycji, co dodatkowo ograniczy czas trwania i natężenie emisji w fazie realizacji poszczególnych sekcji.

8. Zgodnie z obowiązującym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967) przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW60007 oraz na terenie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Ina od źródeł do Stobnicy. JCWP Ina od źródeł do Stobnicy to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym, monitorowana. Przedmiotowa JCWP została określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin osiągnięcia celów środowiskowych przedłużono do 2027 roku ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja niska emisja. Teren projektowanej inwestycji, znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód i poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych jak również poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obrębem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Na działce o numerze ewidencyjnym 128/2 w obrębie Nowy Klukom występuje urządzenie melioracji wodnych - sieć drenarska.

9. Na etapie realizacji inwestycji woda na cele bytowe będzie dostarczona w opakowaniach jednostkowych. Teren budowy zostanie wyposażony w zaplecze sanitarne dla pracowników z przenośnymi toaletami typu TOI-TOI i w całości będzie obsługiwane przez firmę zewnętrzną. Szacowane zapotrzebowanie na cele bytowe wyniesie około 100 dm^3 dla budowy elektrowni o mocy 1 MW. Powstające ścieki nie będą zawierać środków chemicznych lub innych zanieczyszczeń i mogą być traktowane jako woda opadowa, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą odprowadzane ścieki bytowe ani przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone bezpośrednio do gruntu.

10. Biorąc pod uwagę lokalizację inwestycji w odniesieniu do obszarów chronionych, przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza formami ochrony przyrody, określonymi w art. 6 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej położoną formą ochrony przyrody jest bezpośrednio sąsiadujący z terem inwestycyjnym obszar chronionego krajobrazu „F" Bierzwnik oraz oddalony o ok. 2 km obszar Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016. Wspomniany obszar chronionego krajobrazu zlokalizowany jest na terenie Puszczy Drawskiej.

11. Z analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w buforze 3 km planowane są inne inwestycje w zakresie energetyki słonecznej. Najbliższa elektrownia fotowoltaiczna będzie znajdowała się w odległości ok. 170 m. na południe od planowanej inwestycji. Ze względu na odległość pomiędzy farmami, przy równoczesnej realizacji innych sąsiednich inwestycji nie powstaną oddziaływania o charakterze skumulowanym. Wokół analizowanego obszaru, jak również wokół sąsiednich inwestycji istnieje duża ilość użytków rolnych, które mogą być wykorzystywane, jako żerowiska zarówno przez ptaki lęgowe, jak i migrujące.

12. Planowa inwestycja może wywoływać kolizję ptaków z panelami w wyniku efektu olśnienia. W związku z powyższym, aby temu zapobiec panele zostaną pokryte powłoką antyrefleksyjną, która zwiększa absorpcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. Tym samym panele nie będą powodować oślepienia ptaków przelatujących nad instalacją.

13. Z uwagi na planowany zakres i charakter przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć negatywnie na klimat zarówno w skali lokalnej jak i globalnej z uwagi na brak emisji które mogłoby przyczynić się do pogłębienia efektu cieplarnianego. Realizacja inwestycji nie doprowadzi również do zmian lub nasilenia się zmian klimatu, które mogłyby wpłynąć na utratę różnorodności biologicznej oraz do zmiany użytkowania terenów sąsiednich. Poza tym instalacje fotowoltaiczne to inwestycje proekologiczne korzystające z odnawialnych zasobów środowiska, które korzystnie wpływają na jakość powietrza.

14. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wzniesienie obiektów wolnostojących w postaci paneli fotowoltaicznych zamontowanych na konstrukcjach zakotwionych w gruncie. Przedsięwzięcie będzie stanowiło nowy element w otaczającym krajobrazie, jednak uwzględniając skalę i charakterystykę inwestycji nie będzie stanowić dominanty w krajobrazie. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie, realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować skumulowanego oddziaływania na środowisko, w tym

oddziaływania na krajobraz, klimat akustyczny czy emisję promieniowania elektromagnetycznego. Należy podkreślić, że specyfika realizacji farm fotowoltaicznych opiera się głównie o prace montażowe, co nie wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska. Na etapie eksploatacji również nie powodują one w pojedynkę ani łącznie przekroczenia standardów jakości środowiska. W związku z powyższym nawet realizacja podobnych przedsięwzięć w sąsiedztwie planowanej farmy fotowoltaicznej, mimo łącznej zajętości większej powierzchni terenu, nie spowoduje negatywnego oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego.

15. Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i lokalizację nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, w których inwestor przedstawił parametry techniczne i technologiczne planowanego przedsięwzięcia oraz w oparciu o nie dokonał wstępnej analizy potencjalnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, z uwagi na skalę, usytuowanie, oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska oraz na podstawie przeprowadzonej analizy, uwzględniającej łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. stwierdzono, że nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia a określone w niniejszej decyzji warunki pozwolą zminimalizować ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zaś zgodnie z art. 84 ust. 2 charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Niniejszą decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie innych wymaganych prawem decyzji i zezwoleń, przy czym złożenie takiego wniosku powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzgledniający informację na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wójt Gminy Krzęcin

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Strony postepowania w drodze obwieszczenia.
3. A/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno.