

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 15/2022

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 80 ust.1, art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094- z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 grudnia 2022 r. złożonego przez KSM Energia Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „**Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Żeńsko” wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin, woj. zachodniopomorskie**” oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

**ustalam środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia i jednocześnie
określam:**

I. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów: modułów fotowoltaicznych, naziemnych konstrukcji wsporczych, inwerterów, rozdzielni w formie kontenera lub prefabrykowanej konstrukcji betonowej, magazynu energii, połączeń kablowych pomiędzy inwerterami obwodowymi, a rozdzielnią niskiego napięcia, dróg dojazdowych, placu manewrowego oraz pozostałych elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania instalacji (np. zjazdów z dróg, oświetlenia, systemu alarmowego, ogrodzenia, instalacji odgromowych, ścieżek technologicznych i innych).

Inwestycja projektowana jest na działce nr 217/5 w obrębie Żeńsko, w gminie Krzęcin, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie. Obszar przedmiotowej inwestycji przeznaczony pod farmę fotowoltaiczną w chwili obecnej jest użytkiem rolnym oznaczonym jako grunty orne klasy RV i RVI oraz nieużytki. Na potrzeby realizacji inwestycji planowane jest wykorzystanie

fragmentu ww. działki, na gruntach ornych klasy V i VI. Całkowita powierzchnia działki wynosi 19,7996 ha, natomiast maksymalna powierzchnia do zagospodarowania na cele przedmiotowego przedsięwzięcia wyniesie około 9,4 ha. Przedsięwzięcie projektowane jest w wariantcie uwzględniającym wyłączenie z zagospodarowania zbiorników wodnych znajdujących się na terenie inwestycyjnym, jednocześnie uwzględniając 100 m bufor od zbiorników wodnych.

II. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia

1. W zakresie zminimalizowania emisji hałasu do środowiska:

- a) prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godz. 6.00-22.00, z ograniczeniem realizacji głośnych prac w godzinach wieczornych, tj. 18.00-22.00,
- b) wykorzystane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać wymagania określone w przepisach prawa,
- c) stosować możliwie najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac budowlanych, m.in. poprzez wyłączenie silników i urządzeń niepracujących w danej chwili oraz minimalizowanie czasu pracy silników na najwyższych obrotach.

2. W zakresie zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami:

- a) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów, zapobiegać ich negatywnemu oddziaływaniu poprzez selektywne magazynowanie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach i specjalnych pojemnikach oraz zapewnić odzysk lub unieszkodliwienie odpadów przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami,
- b) nie magazynować odpadów powstających na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej w obrębie działki inwestycyjnej, a bezpośrednio po wytworzeniu oddawać firmom specjalizującym się w recyklingu.

3. W zakresie środowiska gruntowo-wodnego:

- a) dla zachowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych należy zachować jego drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody,
- b) zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt 1, w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) zakazuje się niszczenia lub uszkodzania urządzeń wodnych,
- c) zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) właściciel gruntu nie może m.in. zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
- d) w przypadku uszkodzenia urządzeń wodnych przy wykonywaniu prac ziemnych Inwestor zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń, w sposób zapewniający zachowanie dotychczasowych funkcji tych urządzeń,
- e) w przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych (w tym odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń) wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.),
- f) prace wymagające odwodnienia wykopów powinny być realizowane, w jak najkrótszym terminie,
- g) czyszczenie paneli fotowoltaicznych wykonywać najlepiej w technologii bezwodnej lub przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej,
- h) powstałe masy ziemne wykorzystywać do wyrównania terenu w obrębie inwestycji,
- i) nie utwardzać terenu pomiędzy panelami, który stanowić będzie powierzchnię biologicznie czynną, z wyłączeniem niezbędnych dróg i placów serwisowych,
- j) plac budowy organizować w taki sposób, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostały resztki materiałów budowlanych, które mogą powodować zanieczyszczenie gruntu oraz wody,
- k) podłoże zaplecza budowy zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekami substancji ropopochodnych z urządzeń i maszyn oraz środków transportu (np. płytami drogowymi),

a wykorzystywane maszyny i urządzenia utrzymywać w należyтым stanie technicznym w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych,

l) podczas trwania prac budowlanych należy nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych i ziemi substancji ropopochodnych z maszyn, urządzeń i środków transportu oraz innych substancji szkodliwych, natomiast w przypadku wycieku tych substancji należy zastosować sorbent lub płyn do neutralizacji cieczy ropopochodnych, a zanieczyszczony materiał przekazać do unieszkodliwienia,

m) inwestycję w fazie budowy jak i realizacji należy prowadzić w sposób wykluczający pogorszenie stanu wód, przy zastosowaniu środków (procedur i technologii) zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i likwidujących ewentualne zanieczyszczenia powstałe w trakcie jej realizacji,

n) na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.

o) w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe. Wszelkie ww. ścieki gromadzić w takich zbiornikach i dostarczać do oczyszczalni ścieków.

4. W zakresie ochrony przyrody:

a) zastosować ogrodzenie terenu z siatki, zapewniające migrację drobnych gatunków fauny w granice terenu farm fotowoltaicznych (co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni od poziomu gruntu). Krawędzie ogrodzenia powinny posiadać pełen splot siatki z zamkniętymi oczkami, co wykluczy możliwość kaleczenia zwierząt,

b) do obsiewania powierzchni pod panelami wykorzystać gatunki rodzime roślin zielnych, uwzględniając gatunki roślin miododajnych,

c) kolorystyka poszczególnych elementów inwestycji powinna nawiązywać do naturalnego otoczenia – należy zastosować kolory neutralne, najlepiej odcienie brązu, szarości czy zieleni,

d) do konserwacji powierzchni modułów fotowoltaicznych nie używać środków chemicznych,

e) nie należy stosować elektronicznego systemu płoszenia zwierząt,

f) nie utrzymywać stałego oświetlenia terenu farm fotowoltaicznych i ich ogrodzenia; oświetlenie powinno mieć ciepłą barwę, o niskiej emisyjności promieniowania, a strumień światła powinien być skierowany w dół,

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.), należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Należy uwzględnić warunki zawarte w punkcie II niniejszej decyzji.
2. Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe wyposażać w transformatory suche żywiczne lub olejowe, które należy zainstalować w kontenerze zabezpieczającym środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym wyciekami. W przypadku użycia transformatorów olejowych należy wyposażać je w szczelną misę olejową, mogącą w przypadku wycieku pomieścić całą objętość oleju, wykonaną z materiałów olejoodpornych i wodoodpornych.

IV. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. drzewa znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych należy zabezpieczyć przed możliwymi uszkodzeniami poprzez zastosowanie wygradzenia, a w przypadku braku możliwości zastosowania ogrodzenia ochronnego należy zastosować zabezpieczenie pni np. w formie odeskowania, a po zakończeniu prac wykonać demontaż zabezpieczenia,
2. prace budowlano-montażowe rozpocząć poza sezonem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt; dopuszcza się wykonywanie prac w ww. okresach wyłącznie pod warunkiem sprawdzenia terenu przez ornitologa maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu i wykluczeniu aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji,
3. niezbędne wykopy zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt poprzez zastosowanie płotków herpetologicznych, ustawionych na czas budowy. Prowadzić nie rzadziej niż co 2 dni kontrole wykopów. W przypadku uwięzienia zwierząt, przenieść je w dogodne siedliska poza miejsce realizacji inwestycji,
4. powstałe w trakcie prowadzenia prac lokalne zagłębienia wypełnione wodą oraz zastoiska bezzwłocznie usuwać, nie dopuszczając do wykorzystania ich przez płazy,

5. w przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny oraz okresie rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, czynności te należy wykonywać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem zasiedlenia przez ptaki i inne zwierzęta oraz potwierdzeniu braku ich stanowisk lęgowych i miejsc rozrodu. Prace należy rozpoczynać pod środkowej i prowadzić w kierunku zewnętrznej części farmy fotowoltaicznej.

V. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Dnia 19 grudnia 2022 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek przedłożony przez firmę KSM Energia Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „PV Żeńsko” wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 w obrębie Żeńsko w gminie Krzęcin”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzeniu raportu rozstrzyga organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toku postępowania. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Krzęcin.

Mając powyższe na uwadze, po stwierdzeniu kompletności wniosku, Wójt Gminy Krzęcin obwieszczeniem z dnia 29 grudnia 2022 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.15.2.2022.AK poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w związku z tym, iż liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust.1 ustawy ooś obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii właściwych w sprawie organów. W niniejszym postępowaniu organami właściwymi do wyrażenia opinii, zgodnie z ustawą ooś są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie oraz PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie.

Wypełniając dyspozycje art. 64 ust 1 ustawy ooś tut. organ wystąpił w dniu 29 grudnia 2022 r. pismem znak: ZPOŚGK.I.6220.15.4.2022.AK do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem znak: ZPOŚGK.I.6220.15.3.2022.AK do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie oraz pismem znak: ZPOŚGK.I.6220.15.5.2022.AK do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia dołączając dokumenty wymienione w art. 64 ust. 2 i 2a ustawy ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie pismem z dnia 10 stycznia 2023 roku, znak: ZNS.9022.2.3.10.2022 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji organ stwierdził, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi oraz nie wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno-zdrowotnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 11 stycznia 2023 r. znak: SZ.RZŚ.3.4901.1.2023.OS wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, jednocześnie określając warunki jakie należy spełnić dla zachowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodnych, w tym ich drożności, właściwego stanu technicznego oraz kierunku odpływu wody, które zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 16 stycznia 2023 r. znak: WONS.4220.1.2023.AG, wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu wskazując, że powinien być sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o oś, a szczegółowej analizie należy poddać następujące zagadnienia:

1. Przedstawić charakterystykę przedsięwzięcia, uwzględniając wszystkie elementy inwestycji, skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
 - obecnego sposobu użytkowania terenu inwestycyjnego oraz terenu bezpośrednio sąsiadującego (np. teren użytkowany rolniczo pod zasiewy roślin, teren użytków zielonych, teren odłogowany, nieużytek, teren leśny, itp.) ze wskazaniem elementów środowiska przyrodniczego, takich jak: drzewa, skupiska drzew lub krzewów, tereny zadrzewione (z podaniem nazwy gatunków drzew i krzewów), oczka wodne, zbiorniki wodne:
 - sposobu zagospodarowania terenu ze wskazaniem lokalizacji poszczególnych elementów inwestycji, w tym m.in. ogrodzenia, stacji transformatorowych, przy uwzględnieniu występujących elementów środowiska przyrodniczego.Projektowane zagospodarowanie analizowanego terenu przedstawić na czytelnym załączniku graficznym.
2. Załączyć wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przedstawiającej aktualny sposób wykorzystywania analizowanego terenu i jego sąsiedztwa przez faunę (miejsca lęgowe i rozrodcze, żerowiska, miejsca bytowania i odpoczynku, szlaki migracji) i pokrycia szatą roślinną. Inwestycja powinna zostać wykonana:
 - przez doświadczonego specjalistę – przyrodnika, posiadającego w szczególności szeroką wiedzę botaniczną oraz faunistyczną (ornitolog, herpetolog, териолог);
 - z zastosowaniem przez obserwatora aktualnych wytycznych do prowadzenia kontroli terenowych, w szczególności wybierając odpowiednie punkty obserwacyjne (zapewniające pełne pole widzenia terenu podlegającego inwentaryzacji oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa, umożliwiające wskazanie sposobu wykorzystania terenu przez poszczególne gatunki fauny) oraz stosując dostępne metody dokumentowania uzyskiwanych danych (szczegółowy opis, dokumentacja fotograficzna, naniesienie uzyskanych danych na mapę topograficzną), mających na celu określenie rzeczywistego sposobu wykorzystania terenu przez faunę i pokrycia szatą roślinną:

- w pełni okresu wegetacyjnego w odniesieniu do flory, grzybów i siedlisk przyrodniczych oraz w okresie zwiększonej aktywności fauny (ssaki, ptaki, płazy, gady). Przy czym ilość wizyt terenowych powinna zostać dostosowana do aktualnie panujących warunków pogodowych i wynosić co najmniej trzy w ciągu jednego miesiąca, a inwentaryzacja powinna być prowadzona co najmniej w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Czas prowadzonych wizyt terenowych powinien wynikać z ogólnie dostępnych metodyk GIOŚ w zakresie prowadzenia monitoring przyrodniczego.

3. Przedstawić (w oparciu o wyniki aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej) analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Przeanalizować negatywny wpływ przedsięwzięcia wynikający m.in. z przekształcenia i zajęcia gruntów ornych względem poszczególnych okresów aktywności stwierdzonych gatunków fauny, wzrostu penetracji terenu przez człowieka, występujących emisji. Wskazać niezbędne do zastosowania na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia działania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.

4. Przedstawić szczegółowy opis zbiornika wodnego zlokalizowanego na przedmiotowej działce, poprzez wskazanie jego charakteru (naturalny, sztuczny) oraz aktualnego sposobu użytkowania (np. obiekt hodowlany).

5. Wyjaśnić czy w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia będzie konieczna wycinka drzew oraz krzewów. W przypadku konieczności usunięcia drzew i/lub krzewów należy przedłożyć wykaz wszystkich drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, ze wskazaniem nazwy gatunkowej, obwodów pni (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody), stanu fitosanitarnego każdego drzewa i krzewu przeznaczonego do wycinki, które zostało oznaczone w terenie. Ponadto, należy wskazać z jakimi elementami przedsięwzięcia kolidują poszczególne egzemplarze drzew przewidziane do wycinki. Poszczególne, kolizyjne egzemplarze drzew i krzewów należy w sposób czytelny przedstawić na załączniku graficznym. Numeracja drzew i krzewów na załączniku graficznym powinna być zgodna z numeracją ujętą w sporządzonej inwentaryzacji dendrologicznej w terenie.

6. W oparciu o obowiązujące zapisy Uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Zacho. Z 2021 r., poz.2091) oraz zinwentaryzowane elementy przyrodnicze przeanalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody obszaru

chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik, ze szczególnym odniesieniem się do określonych dla ww. obszaru zakazów oraz ustaleń dotyczących czynnej ochrony poszczególnych ekosystemów.

7. Przeprowadzić i przedstawić analizę w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji na krajobraz, wskazując zmiany jakie zajdą w istniejącym krajobrazie pod wpływem realizacji inwestycji (uwzględniając oddziaływanie skumulowane z istniejącymi i projektowanymi w granicach obszaru inwestycjami, w tym innymi farmami fotowoltaicznymi) oraz wskazując rozwiązania ograniczające negatywny wpływ na zmiany istniejącego krajobrazu.

8. Przedstawić wariant najkorzystniejszy dla środowiska, uwzględniając w nim dotychczasowy sposób użytkowania terenu, ograniczenia i zagrożenia wynikające z faktu lokalizacji inwestycji w granicach formy ochrony przyrody, obecności miejsc dogodnych do bytowania fauny.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie i uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 ustawy ooś oraz wyniki analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, Wójt Gminy Krzęcin w drodze postanowienia z dnia 10 marca 2023 r. znak: ZPOŚGK.6220.15.10.2022.AK, nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. O powyższym fakcie strony postępowania zostały powiadomione obwieszczeniem z dnia 10 marca 2023 r. W wyznaczonym terminie żadna ze stron postępowania nie skorzystała z przysługującego prawa wniesienia zażalenia. W konsekwencji wydania postanowienia zgodnie z art. 63 ust. 1 i 4 ustawy ooś, tut. organ, działając w myśl z art. 63 ust. 5 ustawy ooś wydał postanowienie z dnia 10 marca 2023 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.15.12.2022.AK, na mocy którego przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania inne niż inwestor, zostały powiadomione o zawieszeniu przedmiotowego postępowania obwieszczeniem z dnia 10 marca 2023 r. znak: ZPOŚGK.I.6220.15.13.2022.AK.

Wykonując obowiązek nałożony przez organ prowadzący postępowanie, w drodze postanowienia, pismem z dnia 8 kwietnia 2024 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 8 kwietnia 2024 r.) firma KSM Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Małopolskiej 43, 70-515 Szczecin, przedłożyła raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „PV Żeńsko” wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin, woj. zachodniopomorskie.

Dnia 16 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy ooś oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 z późn. zm..) postanowił podjąć zawieszone z urzędu w dniu 10 marca 2023 r., postępowanie administracyjne, o czym poinformowano strony postępowania inne niż inwestor obwieszczeniem z dnia 16 kwietnia 2024 r. Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy ooś informacja o podjęciu ww. czynności została opublikowana w publicznie dostępnym wykazie danych.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji uznano, iż daje ona podstawę do określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, w związku z tym, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś wystąpiono pismem z dnia 16 kwietnia 2024 r. znak: ZPOŚGK.6220.15.17.2022.AK do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Natomiast na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś oraz w myśl art. 77 ust. 1 pkt 2 odstąpiono od zasięgnięcia opinii od organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz uzyskania uzgodnień od organu wodnoprawnego, gdyż organy te, wyraziły wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie należy wskazać, iż Wójt Gminy Krzęcin wydał obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2024 r. znak: ZPOSGK.I.6220.15.16.2022.AK informujące o przystąpieniu przez organ do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w myśl art. 79 ust. 1 ustawy ooś.

Na mocy art. 77 ust. 3 ustawy ooś, zgodnie z którym uzgodnień dokonuje się w drodze postanowienia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po zapoznaniu się z całością przedłożonej dokumentacji, wydał postanowienie z dnia 13 maja 2024 r. znak: WONS.4221.26.2024.AG.1, dokonał oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w zakresie jego poszczególnych komponentów i postanowił uzgodnić planowaną inwestycję oraz ustalić warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji. Organ uznał, że posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia i elementów środowiska są wystarczające, aby ocenić jego oddziaływanie na środowisko. W przeprowadzonym postępowaniu zwrócono uwagę na uwarunkowania w zakresie emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wpływu przedsięwzięcia na środowisko gruntowo

wodne i rozpoznane oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W oparciu o informacje zawarte w dokumentacji, zostały zdefiniowane warunki realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, zapewniające ochronę środowiska. Organ uzgadniający podkreślił także, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących norm i w znaczny sposób nie pogorszy istniejącego stanu środowiska, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych, dla których przeprowadzono analizę w załączonym raporcie oraz spełniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Mając zatem na uwadze fakt, iż w ramach postępowania przeprowadzona była ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toku prowadzonego postępowania zmierzającego do wydania żądanej decyzji, na podstawie art. 33 ustawy ooś, Wójt Gminy Krzęcin obwieszczeniem z dnia 16 kwietnia 2024 r. znak ZPOŚGK.6220.15.16.2022.AK podał do publicznej wiadomości informację o prowadzonym postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia i rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej „PV Żeńsko” wraz z magazynem energii, na działce nr ewid. 217/5 obręb Żeńsko, gmina Krzęcin, woj. zachodniopomorskie oraz poinformował o możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków wskazując 30 dniowy termin ich składania. Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu, a także w miejscowości Żeńsko oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie. We wskazanym terminie w związku z przeprowadzonym postępowaniem wymagającym udziału społeczeństwa uwagi i wnioski nie zostały złożone.

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) i w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, przed wydaniem niniejszej decyzji tutejszy organ poinformował strony o możliwości wypowiedzenia się do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (obwieszenie wywieszono w dniu 16 maja 2024 r.) znak: ZPOŚ.I..6220.15.18.2022.AK. Strony

postępowania nie wniosły żadnych wniosków i uwag co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszczynie, opinię Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, organ prowadzący postępowanie stwierdził co następuje.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej o nominalnej mocy maksymalnej do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W przedłożonym przez inwestora raporcie przeanalizowano oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko, w szczególności w zakresie oddziaływania akustycznego, zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia odpadami oraz oddziaływania na ludzi i elementy przyrodnicze, w tym na krajobraz. Należy podkreślić, iż w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Planowana inwestycja zrealizowana zostanie na terenie części działki nr 217/5 w obrębie Żeńsko, gmina Krzęcin, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. Powierzchnia zajęta przez inwestycję wyniesie ok. 9,4 ha. Działka inwestycyjna zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, stanowi grunty orne klasy RV i RVI, a także nieużytki, natomiast teren objęty inwestycją obejmuje grunty rolne klasy RV i RVI. Obszar planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wykonaną inwentaryzacją przyrodniczą, pokrywają trzy płaty siedlisk, tj. uprawa drzew iglastych, zrekultywowany ugór oraz pole uprawne. Sąsiedztwo działki inwestycyjnej stanowią grunty użytkowane rolniczo, Jezioro Żeńskie oraz obszary leśne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się około 80 m na zachód od granic działki inwestycyjnej. Na działce inwestycyjnej znajdują się zbiorniki wodne, które zostały wyłączone z zagospodarowania, z zachowaniem 100 m buforu względem zbiorników. Obszar planowanego przedsięwzięcia położony jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu F (Bierzwnik).

Pierwszym etapem realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie wykonanie tymczasowego placu manewrowego oraz miejsce składowania materiałów i ziemi z wykopów oraz droga technologiczna. Następnie teren zostanie przygotowany pod posadowienie stelaży.

Po przygotowaniu szkieletu zostaną na nim umieszczone skrzynki inwerterów budynku/kontenera rozdzielni oraz kontenera magazynu energii oraz zostaną wykonane wykopy pod sieć elektroenergetyczną i telekomunikacyjną. W ostatniej fazie nastąpi montaż modułów fotowoltaicznych oraz łączenie kabli pomiędzy modułami, a rozdzielnią i magazynem energii. Teren farmy zostanie ogrodzony siatką stalową mocowaną na wbijanych w grunt stalowych słupach, a w ogrodzeniu zostanie wykonana brama wjazdowa. Po zakończeniu etapu realizacji inwestycji powierzchnia wolna od zabudowy zostanie obsiana mieszanką rodzimych gatunków traw i roślin zielonych. Ilość surowców i materiałów zostanie dostosowana do wielkości i potrzeb przedmiotowego przedsięwzięcia, które będą dowożone na plac budowy specjalistycznym sprzętem budowlanym.

Okres budowy i eksploatacji inwestycji, oraz jej potencjalna likwidacja będzie wiązać się z powstawaniem pewnej ilości odpadów, których usuwanie i unieszkodliwianie, w myśl obowiązujących przepisów jest obowiązkiem inwestora. Powstałe odpady będą gromadzone w sposób selektywny w zamkniętych kontenerach/pojemnikach, w miejscach odpowiednio oznakowanych, a następnie zostaną przekazane uprawnionej firmie posiadającej pozwolenie na ich transport, odzysk lub unieszkodliwianie. Odpady powstające na etapie eksploatacji inwestycji nie będą składowane na terenie farmy fotowoltaicznej, tylko będą zabierane przez firmy serwisujące.

Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na środowisko glebowe oraz powierzchnię ziemi, które nie będzie jednak miało charakteru znaczącego ze względu na wykorzystane technologie budowy. Budowa instalacji będzie się wiązała z wykonywaniem wykopów, jednak urobek z wykopów będzie wykorzystany do ich zasypania, ewentualnie rozplantowany na terenie inwestycyjnym. Teren budowy zostanie zabezpieczony poprzez zapewnienie dostępu do substancji i materiałów neutralizujących ewentualne wycieki z maszyn i urządzeń, a do wykonywania prac będą wykorzystywane urządzenia i maszyny sprawne technicznie, aby w największym stopniu zapobiec powstawaniu szkód w środowisku. Miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów zostanie zorganizowane na nawierzchni zabezpieczonej przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Sprzęt wykorzystywany do realizacji inwestycji nie będzie myty i czyszczony przy użyciu wody na terenie inwestycji. Mycie paneli będzie się odbywać z wykorzystaniem wyłącznie czystej wody. Na etapie eksploatacji inwestycji nie wystąpi oddziaływanie na powierzchnię ziemi i zasoby glebowe. Podczas prac budowlanych zastosowanych będzie szereg działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko, w tym glebę i powierzchnię ziemi. Ponadto, zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać ścieki bytowe, które będą gromadzone w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach i wywożone za pośrednictwem specjalistycznych firm, natomiast nie będą postawały ścieki technologiczne. Natomiast na etapie funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie będą powstawać, ani ścieki technologiczne, ani bytowe. W związku z tym, iż do utwardzenia placów i dróg zostanie wykorzystane kruszywo przepuszczające wodę, a teren pod panelami będzie porośnięty trawą, wody opadowe i roztopowe będą spływać bezpośrednio do gleby.

Emisja hałasu do środowiska będzie miała miejsce na etapie realizacji inwestycji. Źródłem hałasu będzie praca maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne na placu budowy oraz hałas z silników pracujących maszyn i środków transportu. W celu ograniczenia tych uciążliwości prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, w godz. 6.00-22.00, z ograniczeniem realizacji głośnych prac w godzinach wieczornych, tj. 18.00-22.00. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac. Należy wskazać, iż panele będą działać jak swoiste ekrany akustyczne i będą umieszczone nisko nad ziemią., w związku z czym hałas, występujący na etapie eksploatacji inwestycji, zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, nie będzie miał wpływu na teren najbliższej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej, ze względu na jej odległość od rozdzielni i magazynu energii stanowiących źródło hałasu na farmie fotowoltaicznej.

W dokumentacji przedstawionej tut. organowi zauważono, że na etapie eksploatacji farm fotowoltaicznych oddziaływanie pola elektromagnetycznego jest znikome. Pole elektromagnetyczne emitowane będzie przez linie kablowe, stację transformatorową oraz magazyn energii. Linie kablowe będą umieszczone pod powierzchnią ziemi, w związku z czym pole elektromagnetyczne nie będzie się wydostawać na powierzchnię terenu, natomiast stacja transformatorowa i magazyn energii zostaną umieszczone w prefabrykowanych budynkach/kontenerach, których ściany skutecznie będą tłumić emisje przenikające na tereny sąsiednie. Na etapie budowy instalacji nie przewiduje się oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w związku z przedmiotową inwestycją będą krótkotrwałe i nie spowodują trwałych negatywnych zmian w atmosferze.

Będą one polegały w szczególności na emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne oraz emisji spalin pochodzących z silników maszyn i środków transportu. Powyższe uciążliwości wystąpią na etapie realizacji inwestycji, natomiast na etapie eksploatacji może wystąpić minimalna emisja zanieczyszczeń związana z utrzymaniem terenu inwestycyjnego pod panelami (np. koszenie) oraz utrzymaniem paneli w dobrym stanie technicznym, co może wymagać serwisowania. Powyższa uciążliwość będzie miała charakter okresowy i nie będzie miała wpływu na stan powietrza w skali lokalnej.

Inwestycja wpłynie na środowisko biotyczne, w związku z jej charakterem i koniecznością znacznej ingerencji w pokrywę roślinną w celu wykonania robót budowlanych i umieszczenia paneli. Biorąc pod uwagę wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, należy jednak wskazać, że teren inwestycyjny cechuje się niskimi walorami przyrodniczymi, w związku z dużym stopniem przekształcenia spowodowanym działalnością rolniczą. W konsekwencji powyższego na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin oraz grzybów. W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się także konieczności wycinki drzew oraz krzewów. Teren nie stanowi ważnego miejsca dla fauny. Miejsca cenne zostały wyłączone z zagospodarowania, a w czasie prac budowlanych zostaną one wyraźnie wygradzone. Oddziaływanie na zwierzęta nastąpi poprzez m.in. ich płoszenie czy też zajęcie i przekształcenie miejsc wykorzystywanych przez zwierzęta np. do żerowania, jednak będzie ono miało charakter przejściowy. Podczas wykonywania prac realizacyjnych, zostaną zastosowane wszelkie dostępne metody w celu ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko, które zostały przedstawione przez inwestora w dokumentacji przyrodniczej. Etap eksploatacji inwestycji nie będzie w znaczącym stopniu negatywnie wpływał na środowisko przyrodnicze oraz nie wpłynie na zmniejszenie bioróżnorodności analizowanego terenu. Powierzchnia pod panelami pozostawiona będzie jako biologicznie czynna, teren inwestycji zostanie ogrodzony siatką z minimum 20 cm prześwitem umożliwiającym migrację małych zwierząt, natomiast splot siatki będzie zakończony zamkniętymi oczkami. Koszenie terenu farmy fotowoltaicznej będzie odbywało się w sposób ściśle określony, tak aby zapewnić ochronę fauny, mycie paneli będzie odbywało się bez użycia jakichkolwiek detergentów, a farma fotowoltaiczna nie będzie oświetlona stałym światłem. Dodatkowo w celu zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz ogrodzenie oraz obiekty kubaturowe zostaną pomalowane w odcieniach szarości, brązu i/lub zieleni.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane również żadne prace ziemne trwale zniekształcających rzeźbę terenu. Na terenie przedmiotowej działki zlokalizowane są zbiorniki wodne, natomiast

w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej znajduje się Jezioro Żeńskie, jednak planowana inwestycja nie zostanie zlokalizowana w pasie szerokości 100 m od linii brzegowej jeziora i wspomnianych zbiorników wodnych. Nie przewiduje się również likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, ani dokonywania zmian stosunków wodnych. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry. W ramach inwestycji nie przewiduje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jak również wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie wywierać negatywnego wpływu na ww. cele i walory przyrodnicze obszaru chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik. Jednocześnie biorąc pod uwagę faktyczny sposób wykorzystania analizowanego terenu przez faunę oraz pokrycie szatą roślinną, należy stwierdzić, iż realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować naruszeniem zakazów obowiązujących w granicy obszaru.

Oddziaływanie na krajobraz pojawi się zarówno na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji. Budowa farmy będzie się wiązała z pojawieniem się maszyn i urządzeń budowlanych, jednak będzie to miało charakter przejściowy. Na etapie eksploatacji instalacji wpływ na krajobraz będzie długoterminowy, tj. będzie trwał przez cały okres funkcjonowania farmy w związku z tym, iż będzie to nowy element w krajobrazie. Biorąc jednak pod uwagę, iż teren przedsięwzięcia jest obecnie niezagospodarowany, a sama instalacja charakteryzuje się niewielką wysokością, nie będzie ona dominantą krajobrazową. W obszarze obejmującym teren inwestycyjny nie występują zabytki ani stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków. Analizując przedłożone dokumenty nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wynika to przede wszystkim z charakteru przedsięwzięcia oraz ze znacznej odległości od granic Rzeczypospolitej Polskiej.

Z dostępnych tut. organowi danych wynika, iż najbliższa projektowana farma fotowoltaiczna zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie działki inwestycyjnej. Oddziaływanie ww. inwestycji łącznie z przedmiotowym przedsięwzięciem należy analizować w ujęciu skumulowanym względem poszczególnych elementów środowiska. W odniesieniu do przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, iż oddziaływaniem mogącym mieć istotne znaczenie jest wpływ na środowisko przyrodnicze, a w szczególności zajęcie znacznej powierzchni biologicznie czynnej. Niemniej jednak przeprowadzona na podstawie wyników

badan inwentaryzacji przyrodniczej oraz obowiązujących aktów prawnych analiza oddziaływania na obszar chronionego krajobrazu „F” Bierzwnik, wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na poszczególne przedmioty i cele ochrony tych obszarów. Planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w granicy terenów o niewielkim potencjale przyrodniczym. O braku kumulacji oddziaływania na pozostałe elementy środowiska świadczy również oddziaływanie zamykające się w granicy terenu inwestycyjnego.

Zgodnie z zapisami raportu, wybrano wariant najkorzystniejszy dla środowiska. Planowane do wykorzystania materiały, jak również przyjęta technologia są bezpieczne dla środowiska naturalnego i przy prawidłowym przebiegu realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska i nie będzie oddziaływać negatywnie na tereny zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. Nie przewiduje się również wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

Przedłożone, w ramach przedmiotowego postępowania administracyjnego, informacje na temat planowanego przedsięwzięcia, a także dane na temat uwarunkowań występujących w miejscu realizacji inwestycji oraz w jego sąsiedztwie, pozwoliły oszacować bezpośrednie i pośrednie skutki oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, a także określić warunki umożliwiające jednocześnie realizację inwestycji oraz zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska przed wpływem ze strony inwestycji. Wnioskodawca przedstawił ponadto wykaz rozwiązań chroniących środowisko, które zostaną zastosowane podczas realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia. Mając zatem powyższe na uwadze, tutejszy organ uznał, że przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przed przystąpieniem do użytkowania nie jest uzasadnione.

Podstawą do rozstrzygnięcia sprawy była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 75 § 1, art. 77 § 1 i art. 80 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, obowiązkiem organu jest branie pod uwagę przeprowadzonej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach której uwzględnia się między innymi:

1. Wyniki uzgodnień i opinii organów współdziałających.
2. Ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

3. Wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.
4. Zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został uchwalony.

Bezspornie, przeprowadzone postępowanie z udziałem organów współdziałających zakończyło się uzgodnieniem realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pozytywnymi opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących norm i w znaczny sposób nie pogorszy istniejącego środowiska, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i technologicznych, dla których przeprowadzono analizę w raporcie oddziaływania na środowisko, oraz spełniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej decyzji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik nr 1 zawierający charakterystykę przedsięwzięcia, co wynika z treści art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe rozstrzygnięto jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję ostateczną i prawomocną.



WÓJT GMINY KRZĘCIN
[Signature]
dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Inwestor – KSM Energia Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 – na ręce pełnomocnika, Pana Norberta Kiderysa, Renpro Sp. z o.o., ul. Małopolska 43, 70-515 Szczecin
2. Strony postępowania- poprzez obwieszczenie
3. aa.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie, ul. Gdańska 4, 73-110 Stargard
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszczynie, ul. Bolesława Chrobrego 27, 73-200 Choszczno
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin

Załącznik nr 1

Do decyzji Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 1 lipca 2024 r.

znak: ZPOŚ.6220.15.20.2022.AK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej o nominalnej mocy maksymalnej do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie realizowana na terenie części działki nr 217/5 obręb Żeńsko, w gminie Krzęcin. Całkowita powierzchnia analizowanej działki wynosi 19,7996 ha, przy czym powierzchnia przeznaczona do zagospodarowania wyniesie około 9,4 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów, na przedmiotową działkę składają się grunty orne sklasyfikowane jako RV i RVI oraz nieużytki (N), jednak planowane przedsięwzięcie będzie realizowane wyłącznie na gruntach ornym klasy V i VI. Na działce inwestycyjnej znajdują się zbiorniki wodne, jednak zostały one wyłączone z zagospodarowania. Ponadto zgodnie z przedłożoną dokumentacją, zamierzenie inwestycyjne zostanie zlokalizowane z zachowaniem 100 m buforu od zbiorników wodnych. Analizowany teren stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz szkółka drzew iglastych. Otoczenie działki inwestycyjnej również stanowią grunty użytkowane rolniczo, Jezioro Żeńskie, oraz tereny leśne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 80 m od granic działki inwestycyjnej. Na obszarze inwestycji nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Instalacja fotowoltaiczna będzie składała się z następujących elementów:

- moduły fotowoltaiczne (wykorzystane zostaną panele pokryte warstwą antyrefleksyjną, bez systemu chłodzenia);
- naziemne konstrukcje wsporcze;
- inwertery;
- rozdzielnie w formie kontenera lub prefabrykowanej konstrukcji betonowej. Ilość rozdzielni uzależniona od mocy transformatorów. Pojedyncza rozdzielnia składa się z komory

transformatorowej, aparatury łączeniowej, zabezpieczającej oraz monitorującej oraz innych niezbędnych elementów wynikających z projektu technicznego. W przypadku większej mocy komora transformatorowa może zostać umieszczona w osobnym budynku;

- magazyn energii umieszczony w kontenerze;

- połączenia kablowe pomiędzy inwerterami obwodowymi, a rozdzielnia niskiego napięcia (w rozdzielni głównej). Linia energetyczna służąca przesyłowi energii elektrycznej z farmy fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej będzie objęta osobnymi postępowaniami administracyjnymi;

- drogi dojazdowe, plac manewrowy;

- pozostałe elementy infrastruktury technicznej niezbędne do funkcjonowania instalacji (np. zjazdy z dróg, oświetlenie, system alarmowy, ogrodzenie, instalacje odgromowe, ścieżki technologiczne i inne).

WÓJT GMINY KRZĘCIN



dr Bogdan Wojciech Brzustowicz