dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
„Remont drogi gminnej nr 680009Z do m. Sobieradz”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ **Remont drogi gminnej nr 680009Z do m. Sobieradz”,** w nawiązaniu do pytń przesłanych pismem nr ST/SB/544/24ZX/2016 z dnia 23.05.2016r. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający poniżej podaje , co następuje:

1. Inwestycja jest realizowana na podstawie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
2. Nie była konieczna tabela robót ziemnych, obliczenia mas ziemnych zostały dokonane na podstawie planszy nr 2 – Plansza powierzchni rozbiórek i poszerzeń nawierzchni, obliczenia zestawiono w Opisie technicznym dokumentacji projektowej (Patrz Bilans robót ziemnych).
3. Jako jednostkę obmiarową należy przyjąć 1m2 (metr kwadrat) zgodnie z poprawioną STWiORB.
4. Niezbędne parametry techniczne uzupełniono w poprawionym STWiORB.
5. Sugestie zostały uwzględnione w poprawionym STWiORB.
6. Zmawiający potwierdza wywózkę urobku na odległość 5km w miejsce wskazane przez Inwestora zgodnie z poz. 4 Przedmiaru robót.
7. Zamawiający potwierdza ilości podane w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej.
8. Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie zakup i ułożenie geosiatki. Ilości podano w poprawionym przedmiarze robót.
9. Niezbędne parametry techniczne uzupełniono w poprawionym STWiORB.
10. Niezbędne parametry techniczne uzupełniono w poprawionym STWiORB.