

Załącznik nr 1

Do decyzji nr 4/2025 Wójta Gminy Krzęcin

z dnia 15 stycznia 2026 r.

znak: ZPOŚDK.I.6220.4.15.2025.AK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lokalizacja i opis sytuacyjny terenu:

Przedmiotem przedsięwzięcia ZPF „Krzęcin 3 (C)” jest budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy do 15 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Krzęcin, na działce o nr ewid. 403/4 w obrębie Krzęcin, gmina Krzęcin.

Teren, na którym planuje się zrealizować przedsięwzięcie obejmuje m.in. tereny rolne.

Działka inwestycyjna o łącznej powierzchni ok. 44,857 ha stanowi grunty orne (RV, RIVa, RIVb, RIIBb), nieużytki (N) oraz inne tereny zabudowane (Bi). Z zagospodarowania wyłączone zostały obszary oznaczone w ewidencji jako nieużytki oraz grunty orne RIIBb.

Obszar faktycznie zajęty bezpośrednio przez zespół paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniesie do ok. 13,0 ha.

W otoczeniu planowanej inwestycji występują m.in. tereny użytkowane rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW60007.

Charakterystyka techniczna przedsięwzięcia:

Instalację fotowoltaiczną będą tworzyć następujące elementy:

- konstrukcje wsporcze wbijane do ziemi do montażu ogniw fotowoltaicznych,
- ogniwa fotowoltaiczne o mocy 400-900 Wp każdy, w ilości do ok. 37 500 szt.,
- inwertery,
- linie elektroenergetyczne i techniczne,

- kontenery techniczne (obiekty służące energetyce) – służące m.in. magazynowaniu części zamiennych (opcjonalnie);
- magazyn energii (opcjonalnie).
- rozdzielnie elektryczne z transformatorem,
- przyłącze elektroenergetyczne,
- zjazdy oraz system dróg wewnętrznych,
- ogrodzenie instalacji,
- system monitorowania instalacji.

Ponadto przewiduje się pozostawienie wolnej przestrzeni przy instalacji, przeznaczonej pod drogę gruntową o szerokości do ok. 4 m umożliwiającą dojazd do urządzeń, na której umieszczone zostaną kontenery stacji transformatorowych.

Planuje się ok. 29 letni okres eksploatacji instalacji.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Krzęcin

Bogdan Wojciech Brzustowicz

**BOGDAN
WOJCIECH
BRZUSTO
WICZ**

Elektronicznie
podpisany przez
BOGDAN
WOJCIECH
BRZUSTOWICZ
Data: 2026.01.15
13:57:21 +01'00'